



| DAGLIG KONTROL | FEJL | BEMÆRKNINGER |
|--|------|--------------|
| Rydighed | | |
| Er der rent og rydeligt i lageret | | |
| Flugtveje, indtrængningsveje og friarealer i og udenfor bygningen | | |
| Er flugtveje og indtrængningsveje friholdt for oplag | | |
| Holdes friarealer frie for oplag | | |
| Brandmateriel | | |
| Er brandmateriel placeret synligt, tydeligt markeret og tilgængeligt | | |
| Stablingshøjde | | |
| Er stablingshøjden overholdt | | |

| PERIODEVIS KONTROL | OK | FEJL | BEMÆRKNINGER |
|--|----|------|--------------|
| Flugtvejs- og indtrængningsveje | | | |
| Kan udgangsdøre nemt åbnes uden brug af nøgle eller andet særligt værktøj i flugtreningen? | | | |
| Lukker selvlukkende branddøre tæt | | | |
| Lukker selvlukkende porte tæt | | | |
| Brandmateriel | | | |
| Er plomberingen i håndslukningsudstyr intakt | | | |
| Kontrol med oplag og indretning | | | |
| Er oplagets type og udformning i overensstemmelse med det godkendte oplag | | | |
| Er lagertypen i overensstemmelse med den godkendt | | | |
| Er øvrige forhold relateret til belægningsplanen som beskrevet | | | |



| ÅRLIG KONTROL | OK | FEJL | BEMÆRKNINGER |
|---|-----------|-------------|---------------------|
| Brandmateriel | | | |
| Kontrol og vedligehold af slangevinder jf. DS/EN 671-3 | | | |
| Brandtekniske installationer | | | |
| Eftersyn og service af automatisk dørlukningsanlæg | | | |
| Afprøvning og kontrol af røgudluftningsanlæg | | | |
| Afprøvning og kontrol af brandventilationsanlæg | | | |
| Afprøvning og kontrol af iltreducerende anlæg | | | |
| Afprøvning og kontrol af stigrør | | | |
| Akkrediteret inspektion af sprinkleranlæg | | | |
| Akkrediteret inspektion af automatisk brandalarmanlæg | | | |
| Afprøvning og kontrol af sammenkoblede anlæg | | | |
| Øvrige forhold | | | |
| Gennemførelse af eventuelle brandøvelser | | | |
| Adgang for redningsberedskabet, kontrol af nøgler i nøglebokse | | | |
| Informationstavler og sikkerhedsskilte for redningsberedskabet er fortsat synlige og tydelige | | | |