

VARMETABSBEREGNING

Ejer/Lejer: Konceptbolig Dato: 04-06-19

Sag: Modul type 41 Copenhagen

Adresse:

Bygningens hovedmål:

Mål:		Vinduer:		Antal:	Areal:
		Bredde:	Højde:		
Længde:	8,4	0,95	2,12	2	4,028
Bredde:	3,6	0	0	0	0
Lofthøjde:	2,5	0	0	0	0,00
Vægtykkelse:	0,17	Døre:			
Volumen:	75,6	0,95	2,12	1	2,01

Varmetabsramme jvf. BR 18

Bygningsdel:	Arealer:	U-Værdi:	Temp. forskel:	Varmetab:	
Tag:	30,24	0,15	32	145,15	DS418 3.2
Gulv:	30,24	0,12	27	97,98	DS418 2.4
Vin./døre 22% af etageareal:	6,6528	1,5	32	319,3344	
Vægge:	53,3472	0,2	32	341,42	
Sum af transmissionstab:				903,89	
Vent. tab:	0,34	0,5	75,6	32	411,26
Sum varmetab:				1315,15	

Aktuel varmetab

Bygningsdel:	Arealer:	U-Værdi:	Temp. forskel:	Varmetab:	
Tag:	30,24	0,13	32	123,11	DS418 3.2
Gulv:	30,24	0,17	27	134,81	DS418 2.4
Vinduer:	4,03	1,07	32	137,92	
Døre:	2,01	1,07	32	68,96	
Vægge ende:	11,96	0,12	32	46,27	
Vægge langside:	42,00	0,23	32	303,03	
Sum af transmissionstab:				814,10	
Vent. tab:	0,34	0,5	75,6	32	411,26
Sum aktuel varmetab:				1225,36	