

VARMETABSBEREGNING

Ejer/Lejer: Konceptbolig Dato: 04-06-19

Sag: Modul type 41 New York

Adresse:

Bygningens hovedmål:

| Mål: | | Vinduer: | | Antal: | Areal: |
|--------------|------|--------------|--------|--------|--------|
| | | Bredde: | Højde: | | |
| Længde: | 6 | 0,95 | 2,12 | 1 | 2,014 |
| Bredde: | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lofthøjde: | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vægtykkelse: | 0,17 | Døre: | | | |
| Volumen: | 54 | 0,95 | 2,12 | 1 | 2,01 |

Varmetabsramme jvf. BR 18

| Bygningssdel: | Arealer: | U-Værdi: | Temp. forskel: | Varmetab: | |
|------------------------------|----------|----------|----------------|---------------|-----------|
| Tag: | 21,6 | 0,15 | 32 | 103,68 | DS418 3.2 |
| Gulv: | 21,6 | 0,12 | 27 | 69,98 | DS418 2.4 |
| Vin./døre 22% af etageareal: | 4,752 | 1,5 | 32 | 228,096 | |
| Vægge: | 43,248 | 0,2 | 32 | 276,79 | |
| Sum af transmissionstab: | | | | 678,55 | |
| Vent. tab: | 0,34 | 0,5 | 54 | 293,76 | |
| Sum varmetab: | | | | 972,31 | |

Aktuel varmetab

| Bygningssdel: | Arealer: | U-Værdi: | Temp. forskel: | Varmetab: | |
|-----------------------------|----------|----------|----------------|---------------|-----------|
| Tag: | 21,6 | 0,13 | 32 | 87,94 | DS418 3.2 |
| Gulv: | 21,6 | 0,17 | 27 | 96,30 | DS418 2.4 |
| Vinduer: | 2,01 | 1,07 | 32 | 68,96 | |
| Døre: | 2,01 | 1,07 | 32 | 68,96 | |
| Vægge ved indgang: | 4,98 | 0,12 | 32 | 19,26 | |
| Vægge langside: | 39,00 | 0,23 | 32 | 281,38 | |
| Sum af transmissionstab: | | | | 622,80 | |
| Vent. tab: | 0,34 | 0,5 | 54 | 293,76 | |
| Sum aktuel varmetab: | | | | 916,56 | |